



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180BN0481

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Vertreiber <i>distributor</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Bitumen-Korrosionsschutzbinde
Modell <i>model</i>	Kebu Bitumen-Band GW mit Kebusol-Voranstrich BIII
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 17/024/5180/1 vom 12.10.2017 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-01416-KP02 vom 13.05.2022 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 30672-1 (01.05.2019) DIN EN 12068 (01.03.1999)



70026-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

07.10.2027 / 22-0441-GNV

08.11.2022 Pz A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Kebu Bitumen-Band GW	Belastungsklasse: B Dauerbetriebstemperatur: bis 30 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-B 30 und DIN 30672-1 - B 30	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
Verarbeitung: warm zu verarbeitendes Korrosionsschutzband mit Kibusol-Voranstrich BIII		