



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180BM0503

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Vertreiber <i>distributor</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Petrolatum-Korrosionsschutzumhüllung
Modell <i>model</i>	Kebu Petro-Band A303
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 10/306/5180/1 vom 04.03.2011 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-01413-KP01 vom 26.10.2021 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 30672-1 (01.05.2019) DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

22.11.2025 / 22-0143-GNV

22.03.2022 Wgr A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Kebu Petro-Band A303	Belastungsklasse: A Dauerbetriebstemperatur: bis +30 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-A 30 bzw. DIN 30672-1-A 30	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: Wicklung mit geringer Überlappung und anschließend Wicklung mit 50 % Überlappung (3 Lagen)