

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180BL0284

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Vertreiber <i>distributor</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzumhüllungssystem bestehend aus Kebutyl-Voranstrich K III, Innenlage: Kebulen-Band 1,5 H und Außenlage: Kebulen-Folie PE 0,40
Modell <i>model</i>	Kebutyl-System C 30
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 20/052/5180/047 vom 06.11.2020 (EBI) Baumusterprüfung: 14/322/5180/6 vom 26.08.2015 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672-1 (01.05.2019)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

20.06.2025 / 22-0604-GNU

30.11.2022 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Kebutyl-System C 30	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: bis +30 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Verarbeitung: Kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem mit 2 Innen- und 2 Außenlagen auf Voranstrich aufzubringen.

Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-C 30 bzw. DIN 30672-1-C 30