



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5181CR0552

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Vertreiber <i>distributor</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Umhüllungen für Stahlrohrleitungen (5181)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzumhüllung mit Voranstrich
Modell <i>model</i>	Kebutyl-System C 50-C
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00233-KP02WH vom 12.03.2021 (EBI) Baumusterprüfung: 15/183/5180/4v2 vom 16.02.2016 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN ISO 21809-3 (01.09.2020)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

16.02.2026 / 22-0604-GNU

70028-04-A-DE

30.11.2022 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Kebutyl-System C 50-C	Dauerbetriebstemperatur: ...+50 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN ISO 21809-3 Typ: 12A-1	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: Kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem bestehend aus Kebutyl-Voranstrich KIII, dem Kebulen-Band 1,2 H (2 Lagen) und dem Kebulen-Band PE 0,50 (2 Lagen) mit jeweils 50% Überlappung
Verträglichkeit: Polyethylen (PE)- und Epoxid (EP)-Werksumhüllung